



Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Elbro AG
Gewerbestrasse 4
Postfach 11
8162 Steinmaur

Kundennr.	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
6069	Giorgino Bovenzi	Peter Wylenmann	16.04.2019

Bewilligung

Nummer: **19.0358**
gültig bis: **22.02.2022**

Kennzeichnung:  ER 3
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0058** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Erdtester**

Handelsmarken: **ELBRO INSTRUMENTS**

Typenbezeichnung Nenndaten

ET18 5VDC 350mA CAT III 600V~/CAT IV 300V~
Verschmutzungsgrad 2
Imax in der Leitung 500mA (Schutz durch Sicherung)
Messbereich von 0.00 bis 29.99Ω; Auflösung 0.01Ω
Fuse: 6.3x32mm 500mA FA690VAC 30kA

Schutzklasse: II

Schutzgrad: IPX0

Grundlagen: Test Report / TÜV Rheinland / 28111887 002 / 26.10.2018

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehrlitorf
T +41 44 956 12 12
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung

Nummer: 19.0358

Test Report / TÜV Rheinland / 28111887 003 / 15.04.2019

EMC Test Report / TÜV Rheinland / 28111887 001 / 27.08.2018

Bemerkung:

Eine weitere Verlängerung dieser Bewilligung ist nur über die Aktualisierung des Prüfzertifikates möglich

Prüfnormen:

EN 61010-1:10

EN 61557-1:07

EN 61557-4:07

EN 61326-1:13

EN 61326-2-2:13

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen